ПУГПнг(А)-HF 1х0,75
ПУГПнг(А)-HF 1х0,75
2L
N
2L
N
на лист 3.2
на лист 3.2

-W1
ANTEY
Antey 906 13, 5dB SMA
Антенна

-QA2
Авт. выкл
С 6А
1
2
1L
N

-G1
FARADAY
UPS 30W/DIN
Блок питания
N L
B- B+ V- V+
3
4
-12В
+12В

GSM Eth

-A1
ИСС
СЭМ ПРО S (Smart Metrix)
Контроллер
Питание
DC+9..+36В
DI
RS-485
IN GND VCC 1 VCC 2 VCC 3 VCC 4
A B A B
1 2 1 2

-G2
FARADAY
12W/12-24V/DIN
Блок питания
L N
+ -

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75 -12В RS485
ПУГПнг(А)-HF 1х0,75 +12В RS485
на лист 3.2
на лист 3.2

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75

RS485-2 Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 RS485-2
на лист 3.2

RS485-1 Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52 RS485-1
на лист 3.2

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75 -12В
на лист 3.2

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75 +12В
на лист 3.2

-GB1
Delta 1,2 А/ч
Аккумуляторная
батарея
- +

-R1
Резистор MOF
100 Ом 1 ВТ

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75
ПУГПнг(А)-HF 1х0,75

ПУГПнг(А)-HF 1х0,75

PE
на лист 3.2

-XT1
клемник
1 2 3

ВВГнг(а)-HF 3х1,5

A1
N
PE
на лист 6.1
на лист 6.1
на лист 6.1

Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП					2022
Н. контр.					2022
Разраб.		Ярошенко			2022

1298-22-РП-178-САДиС-СБ

Диспетчерский комплекс, включающий системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования инженерных систем и инженерного оборудования на объекте Банка ВТБ

Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, 81

Стадия	Лист	Листов
П	3.1	4

Схема принципиальная

ООО СмартКрафт

Формат А3